



## Toegankelijkheid - Infrastructuur

### Plaatsbezoek Sport Vlaanderen-centrum Brasschaat

Datum: 6 november 2025 – 10-12u

#### Aanwezig

- Sebastian Dürr
- Willy Van Mol
- Lieven Derkinderen, Regioverantwoordelijke Sport Vlaanderen
- Dirk Samson, centrumverantwoordelijke Brasschaat Sport Vlaanderen
- Sigrid De Backer, Coördinator Vrije Tijd
- Kelly Jacobs, Sportdienst
- Katrien Meeus, Sportdienst

#### Situering

In 2016-2017 werd het gebouw gerealiseerd via provincie Antwerpen, toen sport nog een provinciale werking had. Het gebouw is zeer gericht op G-sport. Meerwaarde was toen dat G-sport heel goed ondersteund werd/ een stokpaardje was, en dus een heel belangrijk project binnen de provinciale sportwerking. Door reorganisatie van de overheidsstructuren is het gebouw sinds 1 januari 2018 in handen van Sport Vlaanderen (Vlaamse overheid).

Gebouw met A++ label (dus nog geen A+++ label).

Bouw: Architect dacht heel goed mee. Veel zaken werden van dicht bij opgevolgd. Oog voor details bij elke aanpassing.

#### G-sportwerking

Men schat het huidige gebruik voor G-sport op zo'n 10% van de hele werking.

Er is één echte G-sportclub (rugby). Rolstoelen staan opgesteld in de berging (kanttekening: centrum staat al goed vol met materialen).

Er zijn geen (wekelijkse) G-competities.

Er vinden enkele G-sportevenementen plaats tijdens het jaar (boccia, rolstoelhockey en power chair).

Sport Vlaanderen staat dus zeker open voor meer G-werkingen maar is geen evidente. Centrum wordt momenteel zeker niet ten volle benut door G-werkingen.

## Oplijsting aandachtspunten toegankelijk gebouw

### Toegang en circulatie

- Er zijn 10 parkeerplaatsen voor personen met een handicap en er zijn 10 plaatsen voorzien van een elektrische laadpaal (waarvan 1 G-parking – dus in totaal 11 G-parkeerplaatsen).  
Opm.: er zijn geen hele brede parkeerplaatsen, wat wenselijk is voor rolstoelgebruikers die zijwaarts uit de auto komen.
- Rokerszone (overdekt): nieuw geplaatst. Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
- Toegangswegen: verhard, geen grindpaden.
- Toegangswegen: de boordsteen zit een dikke cm lager zodat slechtzienden deze makkelijk kunnen volgen met hun stok tot de inkomzone.
- Schuifdeuren: breed openend.
- Verzonken veegmat: binnen en buiten.
- Inkomzone: vloer voorzien van een volgpad in reliëf voor slechtzienden. Pad stopt na de toiletten. Is niet echt nodig om verder door te trekken.
- Balie: verlaagde balie.
- Balie: hearing loop geïnstalleerd (compatibel met hoorapparaten)
- Brede gangen (2,40m ongeveer).
- In de gangen best geen hindernissen voorzien (slechtzienden). Brandkasten worden beter ingewerkt. Anders ook afwerken naar beneden toe (met bijvoorbeeld kastje onderaan).
- (Omroepsysteem overal aanwezig.)

### Toiletten

- 4 ruime MV-toiletten.
- Eentje met douche (ikv vandalisme dient op vraag de doucheslang geplaatst te worden). Douchegordijnen voorzien.
- Geen changing room aanwezig in gebouw.
- Deuren openen zeer breed zodat men aan de 110cm opening komt.
- Alle materialen en toestellen zijn op de beste locatie voor rolstoelgebruikers geplaatst.
- Noodknop aanwezig (hangende trekkoord + knop dicht bij de grond)
- Kraan: hendel, makkelijk te bedienen.
- Deuren zonder pomp
- Langs binnenzijde deur: duwstang en hendel om deur te openen langs binnen.
- Op elke toilet duidelijke signalisatie wie er gebruik kan van maken.

### Kleedkamers

- Deuren: hebben gekleurde omkadering (slechtzienden).
- Grote bedrukking op de deuren (slechtzienden)
- Felle kleuren aanwezig maar ook kleedkamers met zachte kleuren (autisme).
- Geen automatische douches bij mindervalidenkleedkamers. Wel automatische bij de standaard kleedkamers.
- Zeer licht opgehoogde vloerheuvel ingang douches zodat water niet weg kan en men vlot in douches kan gaan.
- 2 verschillende hoogtes voor de kledinghangers.
- Douche: stang met douchekop en slang, steunbeugels
- Opklapbare zitstoel
- Noodkabel (hier te ver af van de zitstoel)
- Vuilbakken op wieltjes – makkelijk verplaatsbaar – aanwezig in kleedkamers omdat er te veel afval achterbleef.
- (Scheidsrechterlokaal: zeer klein en smal. Geen toilet aanwezig.)

## **EHBO**

- Tillift in de EHBO voorzien. Wordt niet gebruikt gezien de vereniging met rolstoelgebruikers er zelf eentje heeft en die geplaatst heeft in het centrum. Staat wel opgeladen klaar (onderhoudscontract voorzien).
- Rolstoel aanwezig.
- Drukknoppen brandalarm niet lager geplaatst. Was niet nodig om dit aan te passen voor G-gebruikers.

## **Nooddeuren en alarmen:**

- Drukknop naast buitennooddeuren. Zeer breed openend. Kan niet tegen mensen slaan of mensen terugduwen. Niet goedkoop. 3 firma's betrokken bij realisatie/plaatsing. De dubbele tussendeuren in gangen zorgen wel voor compartimentering.
- In de cafetaria opent er zelfs nog een zijpaneel bij (vluchtweg ikv aantal te evacueren mensen).
- In toiletten noodkabel en drukknoppen aanwezig (dicht bij vloer). Deze alarmen komen tot bij loket, lokaal toezichthouders, cafetaria.
- Brandalarm geeft niet alleen sirene maar ook lichtsignalen (doven).

## **Cafetaria**

- Brede gangen
- Bepaalde tafels (ronde tafel met middenpoot) zijn niet te gebruiken in combinatie met rolstoelen.

## **Kleine sportzaal**

- Zeer goed geluidsdempende materialen. Ideaal voor personen met autisme.
- Zachte kleuren.
- Ramen kunnen allemaal afgesloten worden.
- Lü aanwezig: interactief lichtspel, heel toegankelijk.
- Airco voor warme dagen (passief gebouw – probleem in de zomer).

## **Sporthal (niet gerenoveerde deel)**

- Industriële (oudere) vloer. Geeft geen rolstoelsporen.
- (Algemeen verouderde infrastructuur)

## **Uitleen G-sportmateriaal (uitleenpunt)**

- Sterk verminderd sinds alles centraal via Sport Vlaanderen loopt.

## **Personeel**

- 14 mensen bij Brasschaat in dienst.
- 3,5 FTE zaalwachters (steeds aanwezig bij bezetting (7.00u-23.30u)).
- Eén poetsdame, rest uitbesteed.

## **Andere info**

- Hier geen toegangscontrole wegens budgettaire redenen. Elders in andere centra wel. Werken momenteel met Salto en Dewi. Momenteel systeem aan het uitwerken zoals Gartner (Gartner/Syx automations) overal verwijderd gezien niet tevreden van. Nieuw systeem wordt zo opgemaakt dat alles online kan geprogrammeerd worden (verlichting, toegangstijden, deuren, facturen...). Sport Vlaanderen wordt proefproject. Vanaf dan zullen vele gemeentelijke sportinfrastructuren mogelijks mee op de kar willen springen.
- Opberging van materialen via verrolbare kooien. Handig.

- Cafetaria kan gebruikt worden buiten de openingstijden. De bar is af te sluiten met een sterke mechanische poort. Er zijn drankautomaten aanwezig indien de bar gesloten is (opm: wel constante aanwezigheid personeel Sport Vlaanderen in gebouw).





















